



Rozvod VO bude napojen ze stávající pojítkové skříně
 umístěné na sloupu sítě ČEZ Distribuce.

Všechny osvětlovací stožáry se připojí na uzemnění Fežn 10 mm
 přiložené do výkopu ke kabelu.
**STOŽÁRY MUSÍ BÝT OPATŘENY OCELOVOU MANŽETOU V MÍSTĚ
 PŘECHODU DO ZEMĚ, DÉLKA 0,3 M**

Místo přechodu stožáru do země se ochrání betonovým límečkem
 z betonu C12/15 (průměr 30cm, výška nad terénem 20 cm, pod
 terénem 20 cm, zkosným pro stékání dešťové vody)

V kříženích s komunikacemi budou chráničky
 s kabelem uloženy do betonového žlabu.

UPOZORNĚNÍ:
**PŘED VYTYČENÍM STAVBY JE NEZBYTNÉ VYTYČIT VŠECHNY
 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V TRASE VEDENÍ VO**

**POZICE OSVĚTLOVACÍCH STOŽÁRŮ A PŘÍPADNÉ ÚPRAVY TRASY
 A ÚPRAVY ULOŽENÍ KABELŮ (DO DALŠÍCH HRANICER A POD.)
 S OHLEDEM NA SOUBĚH S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI,
 ZEJMÉNA ELEKTRO, SJELOVACÍ - UPŘESNĚNÍ
 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY PODLE VÝSLEDKŮ VYTYČENÍ**

Regulace v době od 23.00 do 5.00 bude upřesněna s provozovatelem.

Nové osvětlovací body se označí identifikačními štítky
 dle standardu provozovatele

- LEGENDA**
- nová úprava komunikace a parkoviště
 - stávající kabel VO
 - nový kabel 4x10 mm² ČYKY v PE chrániče 75/63 mm
 - nové svítidlo LED XTB 2 C27-0400-S14 19 W
 - ocelový stožár, výška nad komunikací 6 m
 - stávající svítidlo

- STÁVAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ**
- - - stávající vodovodní řád
 - - - kanalizace splašková
 - - - stávající STL plynovod
 - - - stávající kabel 0,4 kV ČEZ
 - - - stávající kabel sdělovací

Třída osvětlení dle ČSN 13201-2: místní komunikace M6, pro chodce P6

PPU spol. s r.o. INŽENÝRSKÝ ATELIER PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYZLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10	DOPRAVA, KOMUNIKACE, TERÉNNÍ ÚPRAVY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, HLUK, EXHALACE POČÍTAČOVÉ ZPRACOVÁNÍ, PLOTROVÁNÍ	HG ELEKTRO HG elektro spol. s r.o. Lobežská 1526/20, 326 00 Pízeň

VYPRACOVAL:	ING. JAROSLAV HAVLÍK	KONTROLOVAL:	ING. JIŘÍ MANTLÍK
ODP.PROJEKTANT SPEC.:	ING. JAROSLAV HAVLÍK	ŠÉFPROJEKTANT STAVBY:	ING. TOMÁŠ VEJRAŽKA
STAVBA:	REKONSTRUKCE ULICE K ROVINÁM, LETY U DOBRICHOVIC	PROFESE:	DOPRAVA
		STUPEŇ PD:	DUSP
		FORMÁTY A4:	4
		MĚŘÍTKO:	1:250
OBJEDNAVATEL:	Obec Lety	Zak.č.:	DATUM: 05/2023

**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - UL. K ROVINÁM
 SITUACE KOORDINAČNÍ**

ČÁST **D.1.3.**
 Č.PŘÍLOHY **3**